

# PP

## PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS  
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC  
SOUS-DIRECTION DE LA SECURITE DU PUBLIC  
Bureau de la sécurité de l'habitat  
Aff. suivie par Mme GESTKOFF  
☎ : 01.49.96.34.76  
☎ : 01.49.96.37.71  
✉ : pp-dtpp-sdsp-bsh-qualite@interieur.gouv.fr

Paris, le

Dossier n°60899

Madame,

A la suite d'un signalement concernant le mauvais état d'un auvent en structures métalliques et vitrages en verre armé affectant l'immeuble situé au 151, bd Magenta à Paris 10ème, dont vous êtes la gérante, un architecte de sécurité de la préfecture de police s'est rendu sur place le 18 décembre 2012, afin d'examiner les lieux.

Lors de sa visite, l'architecte a constaté que l'état général des structures est bon et n'a pas constaté de dégradations dues à la rouille. En deux endroits, le verre a été brisé et il semble qu'aucun élément de modénature ne menace actuellement de tomber.

La situation ne constituant pas en l'état actuel un péril selon les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, je vous informe que je procède au classement administratif de ce dossier, au titre de la police des édifices menaçant ruine.

Néanmoins, je vous invite à réaliser les mesures suivantes, afin de ne pas aggraver la situation actuelle :

- 1°/ purger et enlever tous les éléments de matériaux menaçant éventuellement de se détacher de l'auvent du magasin « MAGENTA MARIAGE », au 151, bd de Magenta à Paris 10<sup>ème</sup>, et notamment les verres cassés ou instables ;
- 2°/ vérifier la stabilité des éléments constitutifs de cet ouvrage et notamment les structures métalliques ;
- 3°/ effectuer, à la suite, tous les travaux qui, à titre de complément direct des travaux prescrits ci-dessus, sont nécessaires et sans lesquels ces derniers resteraient inefficaces afin d'assurer la stabilité de l'ouvrage et garantir la sécurité des personnes, ceux-ci constituant notamment à vérifier l'absence de toute source possible d'infiltration d'eau de pluie.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

**Madame LAMY**  
**151, bd Magenta**  
**75010 PARIS**

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
*Liberté Egalité Fraternité*

Pour le Préfet de Police,  
Et par délégation.

Adjoint au Préfet de Police  
de la Sécurité de l'habitat  
*[Signature]*  
Secrétaire



PREFECTURE DE POLICE - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Tél. : 01 53 71 53 71 ou 01 53 73 53 73  
Serveur vocal : 08 91 01 22 22 (0,225 € la minute)

<http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr> – mél : [courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr](mailto:courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr)